

- فضایی در حدود حداقل ۱۶ متر مربع مجهز به چاه ارت مجزا
- یک عدد چیلر حد اقل ۵ کیلووات
- سیم کامل ۱۶*۲ ، این کابل حتما باید از شبکه اصلی منشعب گردد.
- فیوز ۶۳ آمپر نصب گردد.
- فضای مورد نظر باید به کولر گازی مجهز باشد
- در یک گوشه فضای آماده شده به فاصله ۴۰ سانتیمتر از هر طرف ۱.۵*۱.۵ متر به عمق یک متر بتن ریخته شود