

بسمه تعالی

توصیه هایی در مورد موقعیت مکانی نصب و راه اندازی دوش ها و چشم شوی های اضطراری:

- تا حد امکان در نزدیکی محل خطر نصب گردد.
- مانعی بین محل و موقعیت کاری و محل نصب این تجهیزات وجود نداشته باشد. (یعنی کارگران مجبور نباشند برای رسیدن به محل نصب این تجهیزات از بین راهرو ها یا ماشین آلات عبور نمایند).
- در محل مناسبی نصب گردند که به راحتی قابل مشاهده باشند.
- در سطوح ارتفاعی یکسان قرار گیرند (پله ها بین موقعیت کاری و تجهیزات اضطراری، قرار نداشته باشند)
- تا حد امکان در نزدیکی راه های خروج اضطراری نصب شوند تا در هنگام بروز حوادث، گروه نجات بتواند به راحتی به فرد حادثه دیده دسترسی داشته باشند.
- در صورت نصب دوش ها و چشم شوی های اضطراری در بیرون از محیط کار، از یخ زدگی حفاظت شود.
- محل نصب دوش ها و چشم شوی های اضطراری باید با تابلوی مناسب مشخص شود.